



ABWASSERVERBAND
LEIBNITZERFELD-SÜD

Planliche Anforderung für Stellungnahme Kanal

Für die Stellungnahme Kanal benötigen wir einen **vollständigen Lageplan Kanal** + den **dazugehörigen Kanalschnittplan** mit Eintragungen wie folgt:

- Lageplan Kanalleitung (vorzugsweise Grundrissplan EG) von Haus zu Übergabeschacht (auf eigenem Grund), dann weiter zu Straßenschacht mit folgenden Eintragungen.
 - Gefälle Kanalleitung in % (Mindestgefälle Hausanschluss ÖNORM B2503 = 2%)
 - Rohrdurchmesser Kanalleitung
 - Stranglänge Kanal in m
 - Allfällige Zwischenschächte und Übergabeschacht (innerhalb 3m von Grundgrenze) auf eigenem Grund inkl. Höhenangaben (DOK, Sohle), Kanalschacht DM 1000 (ÖNORM B2504)
 - Straßenschacht mit Höhenangaben (DOK, Sohle) + Durchmesser Schacht
 - Falls Absturzpfeife notwendig, dann wird eine innenliegende Pfeife ausgeführt + Höhenangabe Durchdringung Schachtwand.
 - Rückstauklappe ist nur zwingend notwendig, wenn die tiefste Einleitstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt. (15cm über Straßenschacht)
- Kanallängenschnitt mit denselben Eintragungen wie oben.
- Der gewünschte Wasseranschluss Hausbereich muss nur im Lageplan andeutungsweise ersichtlich sein.
- **Rückfragen an:** Andreas Ploder, MSc
0664/92 72 621
technik@lfsued.at